



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

LEITURA NA SESSÃO

27/09/21

Ofício nº 1.279/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 22/09/2021
Horas 10:03 Sobnº 3734
Ass. Bolíam Silva

Ref.: Protocolo nº 17.328/2021 de 01/09/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1.007/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 675/2021, de autoria do ilustre vereador **Celso Silva (Eng.º Celso Silva)** – REPUBLICANOS, que indica ao Executivo Municipal e Autarquia Águas do Pantanal, construção de um segundo reservatório destinado ao armazenamento de água potável aos moradores do Residencial Jardim Aeroporto.

Em resposta, conforme manifestação da Autarquia Águas do Pantanal, informamos a Vossa Excelência, que o reservatório de água existente no bairro Jardim Aeroporto atende as exigências de abastecimento dos moradores. Assim, os gastos de recursos públicos, parco em momentos atuais, não é necessário, haja vista que atualmente o reservatório existente atende a demanda local.

Este reservatório existente, contém um volume de 120 m³, para abastecer 585 unidades consumidoras. Segundo as NBR 12218 – *Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público* e a NBR 5626 – *Instalação Predial de Água Fria*, para essa quantidade de residências, um reservatório de 93,46m³ seria o suficiente para atender a região.

A problemática desta região são os poços artesianos que alimenta este reservatório. Isto porque, devido à estiagem prolongada, as bacias subterrâneas não estão sendo abastecidas, desse modo há um esgotamento progressivo do aquífero e



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES


Ofício nº 1.279/2021-GP/PMC – fls. 02

consequentemente a redução da vazão dos poços, com isso, vem gerando a perda de performance dos mesmos, impossibilitando o fornecimento de água de forma regular no bairro, ocasionando eventuais episódios de falta d'água, geralmente em horários de picos.

Desta forma, o caminhão-pipa desta Autarquia estava exclusivamente auxiliando no abastecimento do reservatório para amenizar a situação, transportando cerca 105 mil litros diariamente de água potável para manter o abastecimento da região.

Neste cenário, como citado no ofício nº 0335/2021 -GP/PMC, fundamentada pelo ofício nº 159/2021-SSAAP, esta Autarquia tomou medidas cabíveis e realizamos a expansão da rede no bairro, concluímos recentemente 4.800 metros rede, cujo custo foi de aproximadamente R\$ 750.00,00. Além do Jardim Aeroporto, outras famílias de bairros adjacentes foram beneficiadas.

Atenciosamente.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres