



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.733/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 09 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
Em 17 / 12 / 20 21  
Horas 08:36 Sobnº 5168  
Ass. Poliana Silva

Ref.: Protocolo nº 21.989/2021 de 19/11/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1.430/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento n.º 240/2021, de autoria da ilustre vereadora **Mazéh Silva** – PT, que requer ao Executivo Municipal, que apresente os laudos técnicos de funcionamento de vistoria e liberação das escolas da rede municipal (urbanas e rurais), expedido pelo Corpo de Bombeiros.

Em resposta, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Educação, informamos a Vossa Excelência, que inexistem laudos expedidos pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista que somente são realizados pela equipe a avaliação de implantação dos dispositivos de segurança contra pânico e incêndio.

Outrossim, em hipótese que a estrutura apresente qualquer tipo de risco aos seus usuários, a Defesa Civil, realiza vistoria técnica, dadas as proporções e particularidades de cada caso.

É compreendido e notado que a Prefeitura Municipal de Cáceres reconhecendo essa necessidade já realizou reparos da cobertura total nas escolas São Francisco e Jardim Paraíso que tinham problemas sérios com goteiras na parte interna, além de reparos nos telhados das seguintes unidades: Dom Máximo Biennés, Buriti, Tancredo Neves, Novo Oriente, Erenice Simão Alvarenga, Paulo Freire, Província de Arezzo, Raquel Ramão da Silva, Vila Real, São Francisco e Jardim Paraíso.

Importante destacar que, em que pesem as ações já empreendidas por essa municipalidade, conforme o rol de escolas supracitadas, estaremos acionando a equipe de



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.733/2021-GP/PMC – fls. 02

Defesa Civil para que possam realizar vistoria em todos os prédios vinculados à SME, incluindo nesse caso, as demais escolas municipais, objetivando averiguações detalhadas quanto à estrutura física.

Por derradeiro, informamos que as escolas que apresentam necessidade de atendimento em sua estrutura física, quando notificada pela Defesa Civil, são providenciadas imediatamente junto à equipe de engenheiros, a resolução das demandas para regularização imediata dos prédios em risco.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres