

Protocolo 517/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 26/04/2024 às 15:57:57

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0385/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 078/2024, encaminhamos Ofício nº 0568/2024-GP/PMC e demais anexo.

Respeitosamente;

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

Oficio_n_0568_2024_GP_PMC.pdf

PARECER_TECNICO.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0568/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 de abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 9.370/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0385/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 078/2024, de autoria do ilustre vereador, **Isaías Bezerra** (Republicanos), que requer ao Executivo Municipal informações sobre a qualidade da pavimentação da Rua da Membeca, em Cáceres.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações da Assessoria Técnica I, contidas no Parecer Técnico datado de 24/04/2024, subscrito pelo Engenheiro Civil e Fiscal de Obra, concernente ao Contrato Administrativo: nº 023/2023, anexo.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED23-5A4D-AFA0-332F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 26/04/2024 13:58:56 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ED23-5A4D-AFA0-332F>



PARECER TÉCNICO

Assunto: Análise Técnica das Obras de Pavimentação e Drenagem em Cáceres/MT

Obra na Rua Membeca:

Trecho: Avenida do Estado até Rua dos Periquitos

Contrato Administrativo: nº 023/2023

Empresa: VITURINO PAVIMENTAÇÕES.

Tipo de Pavimentação - Tratamento Superficial Duplo (TSD):

O Tratamento Superficial Duplo (TSD) é uma técnica de pavimentação de pequena espessura, amplamente empregada em vias urbanas. Consiste na aplicação de duas camadas de ligante asfáltico em base bem preparada, cada uma coberta por uma camada de agregado mineral (brita 1 e brita 0), e submetidas a compressão. Essa técnica proporciona uma superfície resistente e durável, adequada para condições de tráfego moderadas.

Qualidade da Execução do Pavimento:

Confirmando que, como engenheiro fiscal da obra, identifiquei as falhas na execução do pavimento e comuniquei à empresa responsável para que sejam realizadas as devidas correções. Estamos monitorando de perto para garantir que todas as irregularidades sejam corrigidas até o recebimento definitivo da obra.

Drenagem Pluvial:

O projeto em questão foi concebido para garantir o correto escoamento de águas pluviais, considerando as características específicas da região e as normas técnicas aplicáveis. Posso assegurar que a empresa tem executado rigorosamente conforme as especificações do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESORIA TÉCNICA I

projeto, o que é fundamental para preservar a integridade do pavimento e evitar problemas relacionados à drenagem.

Estamos empenhados em assegurar que a obra seja concluída com qualidade e dentro dos parâmetros estabelecidos, e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser necessários.

Cáceres – MT, 24 de abril de 2024.

ANDREY PABLO MACHADO:03564806156
4806156

Assinado de forma digital
por ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2024.04.24 12:29:39
-04'00'

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil / Fiscal de Obra

Protocolo 1- 517/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 29/04/2024 às 09:42:12

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 385/2024-SL, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 078/2024, de autoria do Vereador Isaiás Bezerra.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA