

Protocolo 1.910/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 03/12/2025 às 10:36:12

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 1149/2025 – SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 740/2025, de autoria do ilustre vereador, Marcos Ribeiro (PSD), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 2.254/2025-GP/PMC e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Oficio_n_2_254_2025_GP.pdf

OFICIO_N_619_25_SSAAP.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.254/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 03 de dezembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 25.124/2025.

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1149/2025 – SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 740/2025, de autoria do ilustre vereador, **Marcos Ribeiro** (PSD), que solicita ao Executivo Municipal, a extensão de rede de água, localizada na rua Projetada, bairro Lavapés em Cáceres–MT.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência, as informações prestadas pela Autarquia Águas do Pantanal, contidas no Ofício nº.619/2025–DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP, datado de 02/12/2025, anexo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3E71-E119-1208-73DB>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E71-E119-1208-73DB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 03/12/2025 10:21:54 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3E71-E119-1208-73DB>

Ofício n. 619/2025 – DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP

Cáceres/MT, 02 de dezembro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres/MT

Assunto: Resposta à Indicação n.740/2025 contida no Ofício n.1149/025 – SL/CMC.

Recebimento na Autarquia em: 12-11-2025 (protocolo 1doc 25.124/2025).

Senhor Presidente,

Em atenção à Indicação nº 740/2025 de autoria do nobre Vereador Marcos Ribeiro - PSD, que solicita a extensão da rede de água na rua Projetada, bairro Lava-Pés, cumpre esclarecer os procedimentos técnicos necessários para atendimento à demanda, conforme manifestação do Setor Operacional.

Inicialmente, para a análise de qualquer pedido de nova ligação de água, é necessário que o interessado — munido dos documentos pessoais e documentação do imóvel — protocole junto à Águas do Pantanal a **solicitação de “Viabilidade de Água”**.

Após o protocolo, um técnico desta Autarquia realizará vistoria **in loco** para verificar a **existência ou não de rede de água** no local:

1. **Caso já exista rede disponível:** Será fornecida ao solicitante a lista de materiais e os respectivos custos necessários para a realização da ligação.
2. **Caso não exista rede no local:** Será elaborado **projeto de extensão de rede**, observando-se o regulamento interno da Autarquia. A Águas do Pantanal poderá **subsidiar até 24 metros de extensão** (equivalente a 4 tubos). Havendo necessidade de extensão superior a esse limite, a **diferença deverá ser arcada pelo(s) interessado(s)**, conforme normas vigentes.

Diante do exposto, informamos que o atendimento da indicação depende da formalização da solicitação de viabilidade pelo(s) morador(es) interessado(s), etapa indispensável para análise técnica e definição da solução adequada.

Respeitosamente,

Samara Brant Ferreira

Diretora Executiva do Serviço de Saneamento

Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP

Assinado por 1 pessoa: SAMARA BRANT FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2FEA-0361-96CE-6535>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FEA-0361-96CE-6535

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARA BRANT FERREIRA (CPF 805.XXX.XXX-72) em 02/12/2025 18:40:14 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2FEA-0361-96CE-6535>

Protocolo 1- 1.910/2025

De: Raquel C. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 03/12/2025 às 11:59:10

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Prezados,

Encaminho resposta ao Ofício nº 1149/2025 – SL/CMC, o qual essa Casa encaminha cópia a Indicação nº 740/2025 **de** autoria do vereador **Marcos Ribeiro (PSD)**, para conhecimento e deliberações.

Respeitosamente,

—

Raquel da Silva Oliveira da Costa

Auxiliar de serviços gerais