CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1Doc

Protocolo 385/2026

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 13/04/2026 às 11:17:22

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:
Site

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 045/2026, de autoria do Vereador Franco Valério, vimos encaminhar resposta apresentada pela Autarquia Águas do Pantanal através do Ofício n. 113/2026 – DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP, anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Oficio_n_113_2026_SSAAP.pdf

Ofício n. 113/2026 – DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP

Cáceres/MT, 09 de abril de 2026

À Sua Excelência o Senhor

FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 045/2026 – Interrupção de fornecimento de água

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 045/2026, de autoria do Vereador Franco Valério, aprovado e encaminhado por essa Egrégia Casa Legislativa e à esta Autarquia por meio do Protocolo nº 7.769/2026, apresento os esclarecimentos pertinentes.

Da intermitência do abastecimento de água.

A intermitência no abastecimento de água ocorrida no período mencionado decorreu de evento extraordinário, caracterizado pela intensa concentração de macrófitas aquáticas (aguapés) na área de captação, associada à elevação do nível e da velocidade do fluxo do rio Paraguai.

O acúmulo progressivo de vegetação ocasionou obstruções recorrentes nos sistemas de sucção, exigindo paralisações técnicas para limpeza. Durante a execução dessas atividades, verificou-se a ocorrência de evento mecânico acidental, consistente no impacto de tronco de grande porte, que provocou danos estruturais em uma das bombas, reduzindo temporariamente a capacidade operacional do sistema.

A situação descrita comprometeu momentaneamente a produção de água tratada, ocasionando o desabastecimento em determinadas regiões do município.

Das medidas emergenciais adotadas

Diante do cenário apresentado, foram adotadas, de forma imediata, as seguintes providências:

I – mobilização de equipes técnicas em regime ininterrupto de trabalho;

II – execução contínua de limpeza manual e mecânica da captação;

Assinado por 1 pessoa: SAMARA BRANT FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/74F5-08A4-051E-A807 e informe o código 74F5-08A4-051E-A807

III – operação emergencial de abastecimento por meio de caminhões-pipa, com apoio institucional;

IV – priorização do atendimento a unidades de saúde, instituições de ensino, assistência social, serviços essenciais e reservatórios nos bairros;

V – reforço na pressurização da rede de distribuição, mediante abastecimento de reservatórios estratégicos.

VI – ampla publicidade das ações, visando a comunicação com a população;

VII – solicitação de apoio institucional do exército, da marinha, dos municípios do Consórcio Nascentes do Pantanal;

VIII – diálogo constante com a sociedade civil organizada.

Das medidas corretivas e preventivas

Para restabelecimento do sistema e mitigação de riscos futuros, foram implementadas as seguintes ações:

I – reparo integral do conjunto de bombeamento danificado;

II – reconstrução do sistema de proteção da captação;

III – implantação de estrutura defletora para contenção e desvio de macrófitas;

IV – monitoramento contínuo das condições operacionais da captação;

V – manutenção preventiva reforçada nos equipamentos.

Da normalização do abastecimento

O sistema foi restabelecido de forma progressiva, alcançando sua plena capacidade operacional nos dias subsequentes à conclusão dos reparos.

Eventuais oscilações na pressão da rede após o restabelecimento decorreram do processo de recomposição do equilíbrio hidráulico, especialmente em áreas com características topográficas específicas.

Assinado por 1 pessoa: SAMARA BRANT FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/74F5-08A4-051E-A807 e informe o código 74F5-08A4-051E-A807

Desse modo, os fatos que ensejaram a interrupção do abastecimento caracterizam situação excepcional, devidamente enfrentada com a adoção imediata de medidas técnicas e operacionais adequadas.

Dos demais itens constantes do requerimento

No que se refere aos demais itens constantes do Requerimento nº 045/2026, que tratam de informações administrativas, financeiras, operacionais e documentais de caráter geral, cumpre informar que tais dados:

I – não se relacionam diretamente com o evento específico de desabastecimento objeto da presente manifestação;

II – encontram-se disponíveis para acesso público no Portal da Transparência da Autarquia, em observância aos princípios da publicidade e transparência administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, para fins de atendimento objetivo e eficiente, solicita-se, caso necessário, a indicação específica de eventual informação não localizada, a fim de viabilizar seu encaminhamento de forma direcionada.

Considerações finais

A Autarquia Águas do Pantanal reafirma seu compromisso com a prestação contínua e eficiente dos serviços públicos de saneamento, bem como com a transparência e a colaboração institucional com o Poder Legislativo.

Respeitosamente,

Samara Brant Ferreira
Diretora Executiva do Serviço de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP

Assinado por 1 pessoa: SAMARA BRANT FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/74F5-08A4-051E-A807 e informe o código 74F5-08A4-051E-A807

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 74F5-08A4-051E-A807

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SAMARA BRANT FERREIRA (CPF 805.XXX.XXX-72) em 09/04/2026 17:31:48 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/74F5-08A4-051E-A807

Protocolo 1- 385/2026

De: Joseane L. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 13/04/2026 às 13:55:03

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Prezado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho resposta ao Requerimento nº 045/2026, de autoria do Vereador Franco Valério, para conhecimento e deliberações.

Respeitosamente,

–

Joseane Alves da Silva Latorraca
Auxiliar serviços gerais